
Chrzanów Duży, dn. 29.07.2024 r.

DZP/11/2024/Z

WSZYSCY WYKONAWCY

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”

1. Zwracam się z pytaniem odnośnie wymagania dotyczącego falownika: „Maksymalna sprawność minimum 98,90 %”. Czy Zamawiający dopuści falownik o niższej sprawności maksymalnej? Chodzi o to, że po przeanalizowaniu produktów kilkudziesięciu czołowych producentów falowników niestety żaden nie spełnia tego wymagania. Mówię o falownikach dedykowanych do instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na falownik o niższej sprawności maksymalnej.